



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

Servizio Ufficio Genio Civile Catania

U.O.7

in Ufficio
[Signature]

Catania Prot. n. **072170** del **27 MAR. 2018**

Allegati
n.

OGGETTO: Piano di Lottizzazione in Belpasso Via Pio La Torre, Piano Tavola, su terreno censito in catasto al foglio 76 Partt. 110 – 112 – 260 del comune di Belpasso. Richiesta parere di fattibilità ai sensi dell'art. 13 Legge 64/74, dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 recepito con modifiche dalla L.R. 10/08/2016 n. 16 (Compatibilità geomorfologica).

Ditta: Papalia Massimo, Papalia Luigi e Giuffrida Anna Maria.

**Al Sig. Sindaco del Comune di
BELPASSO**

Premesso che:

- con nota prot. n° 69659 del 23/03/2018, **Pos. 120042**, il Comune di Belpasso ha trasmesso per il parere di competenza relativo all'art. 13 della legge 64/74 il progetto di cui all'oggetto, relativa ad un Piano di Lottizzazione in Belpasso, frazione Piano Tavola;

Dall'esame dello studio geologico allegato a firma del dott. Salvatore Filetti si evince che:

- l'area in esame è caratterizzata, dal punto di vista litologico, dalla presenza di vulcaniti appartenenti alle colate laviche del 1669. Tali lave sono caratterizzate superficialmente da una facies prevalentemente litoide scoriacea e da blocchi di dimensioni da centimetrici a metrici, e ricoperte a tratti da un modesto spessore di terreno superficiale, mentre si presentano compatte nella parte sottostante ;

- dal punto di vista morfologico, l'area si presenta nel complesso sub pianeggiante, non presenta problemi di stabilità data la natura lapidea dei terreni di sedime né sono presenti morfostrutture che possono indurre problemi di instabilità.

- la falda acquifera si riscontra ad una profondità tale da non interferire con le opere fondazionali;

Visto il progetto delle opere di raccolta e di smaltimento delle acque meteoriche ed il rispetto del principio di Invarianza idraulica,

U O 7

Via Lago di Nicito, 89 – 95124 Catania – Tel. 095 09372111 Fax 095 322277

Responsabile procedimento (Capo U.O.7): Placido Privitera e-mail: placido.privitera@regione.sicilia.it

Tel. 09509372336 Durata procedimento 60 giorni (ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) - Responsabile: Dott. Ing. Sandro Oliveri

Orario e giorni ricevimento: mer. 15.30 – 17.30, ven. 09.00 – 13.00


Stanza 15 Piano I Tel. 095 09372 332 - Fax 095 322277 email: gcetsoliveri@regione.sicilia.it

Quest'Ufficio considerato quanto sopra, esprime ai sensi dell'art. 13 legge 02/02/74 n° 64 parere favorevole di fattibilità, in relazione alle condizioni geomorfologiche del territorio.

- In fase esecutiva, occorre effettuare delle **indagini geognostiche** per definire l'esatta situazione litostratigrafica e, **prove in situ e di laboratorio** per la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione;
- Il presente parere non esclude l'obbligo dell'osservanza delle norme di cui agli articoli 17 della legge 02/02/74 n° 64 e del D.M. 17/01/2018 riguardante le le norme tecniche di costruzione e le caratteristiche tecniche dei terreni di sedime.

Il Dirigente della U.O. 7

Placido Privitera



Il Dirigente del servizio
S.G. Ragusa

